


# ВРУ8-ШКАФ ОСВЕЩЕНИЯ-400-65УХЛ 21/2148.1



## ПРИМЕЧАНИЕ:

- ТЕРМОСТАТЫ УСТАНОВЛЕНЫ В БОКСЕ №2 И №3.
- ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ОДНОГО ИЗ ТЕРМОСТАТОВ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
- ВЕНТИЛЯТОР №1 (БОКС №1) РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ "ВТЯГИВАНИЕ", ВЕНТИЛЯТОР №2 (БОКС №4) В РЕЖИМЕ "ВЫДУВ".
- ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА МЕЖДУ БОКСАМИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СПЛОШНЫЕ ВЫРЕЗЫ.
- ДАННЫЕ ВЫРЕЗЫ ТАК ЖЕ СЛУЖАТ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПИТАЮЩИХ ЖИЛ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ.
- МЕЖДУ БОКСАМИ ПРЕДУСМОТРЕН УПЛОТНИТЕЛЬ.
- ПЕТЛИ ДВЕРИ ВВОДНОГО БОКСА РАСПОЛОЖЕНЫ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ.
- ПЕТЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ БОКСОВ РАСПОЛОЖЕНЫ СВЕРХУ БОКСОВ (ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ ВВЕРХ).